



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-22, e-mail:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Сысольского района

(наименование органа государственного надзора)

Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84, тел.: (882131) 9-14-14,

e-mail: ondsysola@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» с. Куратово.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника отделения НДПР Сысольского района УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Коми Попова Е.И.

от «25» января 2021 года № 2, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ

(города (района))

«О пожарной безопасности» в период:

с 12 часов 00 минут 29 января 2021 по 12 часов. 00 минут 26 февраля 2021

проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Старшим инспектором отделения НДПР Сысольского района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Коми Потаповым Станиславом Александровичем

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» с. Куратово, Республика Коми, Сысольский район, с. Куратово, д. 53 «а».

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

«Мишариной Валентиной Петровной – Директором МБОУ «СОШ» с. Куратово

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с ука- занием конкретного места вы- явленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) нарушены	Срок устрани- ния наруше- ния тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

1	Не предусмотрено автоматическое включение эвакуационного освещения при отключении питания рабочего освещения	п. 7.6.1 СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).	01.08.2021	
2	Специальная программа пожарно-технического минимума не согласована с территориальным органом государственного пожарного надзора.	п. 53 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645.	01.08.2021	
3	На полу, на пути эвакуации из столовой допущен перепад высот менее 0,45 м.	ст. 53 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ); п. 4.3.5 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (Далее - СП 1.13130.2020); п. 6.28* СНиП 21.01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (Далее - СНиП 21.01-97*)	01.08.2021	
4	На полу, на пути эвакуации из коридора допущен перепад высот менее 0,45 м.	ст. 53 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; п. 6.28* СНиП 21.01-97*.	01.08.2021	
5	На полу, на пути эвакуации из коридора допущен перепад высот менее 0,45 м.	ст. 53 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; п. 6.28* СНиП 21.01-97*.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НДПР Сысольского района
УНД и ИР ГУ МЧС России по Республике Коми
Потанов Станислав Александрович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 26 » февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил (а)

Мишина
(подпись)

Мишина
Директор МБОУ «СОШ» с. Куратово
Мишарина В.П.
(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » 02. 2021 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.